

**Specyfikacja materiałowa
elementów sieci preizolowanej
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 5/2017**

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe W. Ludów 8)

1	Rura preizolowana 6m, dn 33,7/90 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	4 szt.
2	Kolano preizolowane 33,7/90 1mx1m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	2 szt.
3	Kolano preizolowane 42,4/110 1mx1m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	2 szt. Herman
4	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 90	2 szt.

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja